

660000358  
GMINA ORŁY  
37-718 Orły  
ul. Przemyska 3  
woj. podkarpackie  
tel. (0-18) 671 26 93  
NIP 799-230-73-30

## Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

### Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Drohojów, Duńkowiczki, Walawa, Olszynka, Hnatkowice, Ciemięrzowice**”

### Odpowiedź na pytanie

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących SIWZ.

#### ZAPYTANIE 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o sprecyzowanie koloru urządzeń, gdyż w specyfikacji napisane jest, że dostawca może zaproponować własne urządzenia (kolor), a kilka linijek dalej jest informacja, że urządzenia mają być w kolorze szaro- zielonym. Stąd też pytanie: czy Zamawiający dopuszcza zamianę kolorystyki urządzeń siłowni zewnętrznej z szaro-zielony na kolor szaro-żółty? Zmiana ta nie wpływa na funkcjonalność czy przeznaczenie urządzeń. Zaproponowane przez nas rozwiązanie jest równoważne jeśli chodzi o trwałość oraz estetykę siłowni zewnętrznej. Urządzenia będą dalej spełniać swoje funkcje, a zmiana koloru tylko pozytywnie wpłynie na odbiór wizualny oraz estetyczny przez użytkowników. Ponadto dopuszczenie wyłącznie jednej kolorystyki ogranicza znacznie konkurencyjność.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inny kolor urządzeń niż szaro- zielony.

#### ZAPYTANIE 2

Czy Zamawiający dopuszcza siedziska oraz stopnice wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo malowanej podwójnie proszkowo w zamian za stal nierdzewną? Proponowane rozwiązanie jest tak samo odporne na warunki atmosferyczne, wandaloodporne oraz wykonane z wysokiej jakości materiałów, a przy tym zdecydowanie tańsze. Zmiana ta nie wpływa na funkcjonalność urządzenia, a przy tym urządzenia zachowują spójny, estetyczny wygląd.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza siedziska oraz stopnice wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo malowanej podwójnie proszkowo w zamian za stal nierdzewną.

### ZAPYTANIE 3

W specyfikacji napisane jest, że urządzenia mają być zgodne z normą 1176:2009, jednak norma ta dotyczy tylko urządzeń zabawowych czyli na place zabaw. Urządzenia siłowni zewnętrznej podlegają normie PN-EN16630:2015-06, która dotyczy wyposażenia siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe. W niniejszej Normie Europejskiej Określono ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące produkcji, instalacji, kontroli i konserwacji zainstalowanego na stałe, ogólnodostępnego wyposażenia siłowni plenerowych. Wnosimy zatem o przyjęcie i dopuszczenie w postępowaniu certyfikatów zgodnych z normą PN-EN16630:2015-06.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w postępowaniu certyfikatów zgodnych z normą PN-EN16630:2015-06.

### ZAPYTANIE 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zamian w urządzeniu integracyjnym motyl na urządzenie motyl integracyjny, ale dostosowany technologicznie i funkcjonalnie dla osób niepełnosprawnych, gdyż Wymagane przez Zamawiającego rozwiązanie jest niebezpieczne dla dzieci i osób niepełnosprawnych, ponieważ mogą one podstawić ręce w mechanizm ruchomy, zakleszczyć ją tam co może spowodować poważne urazy, dlatego Wykonawca wnioskuje o dopuszczenie jego certyfikowanego rozwiązania, które nie wpływa w żaden sposób na zmianę przeznaczenia urządzenia.

Odpowiedź:


Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie zamian w urządzeniu integracyjnym motyl na urządzenie motyl integracyjny, ale dostosowany technologicznie i funkcjonalnie dla osób niepełnosprawnych.

### ZAPYTANIE 5

Czy nasadzenia drzew i krzewów również wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak to bardzo prosimy u udostępnienie ilości i odmiany roślin, które miałyby być posadzone w poszczególnych lokalizacjach.

Odpowiedź:

Nasadzenia drzew i krzewów nie wchodzi w zakres zamówienia.

  
mgr Bogusław Stabicki